

Главное управление МЧС России по Калужской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Жуковского и Тарусского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 10 » декабря 2021 г. № 42/1/15
(дата и номер предписания)

Предписание

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ «Детский сад «Малышок» г. Таруса Тарусского района Калужской области

(наименование контролируемого лица)

В соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 02.12.2021 № 42 принятым заместителем главного государственного инспектора Жуковского и Тарусского районов Калужской области по пожарному надзору – начальником отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и Тарусского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Русиним Владимиром Викторовичем

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в период:

с « 07 » декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.
по « 10 » декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала и окончания контрольного (надзорного) мероприятия)

проведен(а): плановая выездная проверка

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

МБДОУ «Детский сад «Малышок» г. Таруса Тарусского района Калужской области

(наименование контролируемого лица)

по адресу(ам) (местоположению): г.Таруса, ул.К.Либкнехта, д.28а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Контрольное (надзорное) мероприятие провел(и):

Карпов Дмитрий Олегович, государственный инспектор Жуковского и Тарусского районов Калужской области по пожарному надзору - инспектор отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и Тарусского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области

(указываются должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших контрольное (надзорное) мероприятие)

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - федеральный закон №248)

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки имеющихся на объекте огнетушителей.	п.60; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации"	10.12.2022	
2.	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с обеспечением подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (служебное помещение медицинского кабинета, помещение подвала, холодильной камеры, кладовой комнаты)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А.4, Свода правил СП 5.13130.2009, п.4.4 Свода правил СП 486.131150.202	10.12.2022	

В соответствии со статьями 34, 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранение нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для организаций и граждан.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона № 248 контролируемое лицо вправе обжаловать действия должностных лиц контрольного (надзорного) органа в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован главой 9 Федерального закона № 248.

Государственный инспектор Жуковского и Тарусского районов Калужской области по пожарному надзору – инспектор отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и Тарусского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области

Карпов Дмитрий Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего контрольное(надзорное) мероприятие)



(подпись)


М.И.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Малышок»
Власова О.В.

(должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица)

«10» 10 2021 г.



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Власова Ольга Васильевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022